■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제 19호 서식] <개정 2021. 6. 28.>

석면·해체 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) : 한수초등학교	사업자등록번호 : 128-83-02823
	주소 : 경기도 고양시 일산서구 주엽동 118	전화 : 031-912-2051

석면 해체·제거 사업장	건물명 : 한수초등학교	위치 : 경기도 고양시 일산서구 주엽동 118
	연면적(m^2) : 7,203.15 m^2	작업기간 : 2023.01.06 ~ 2023.02.03 (측정: 01/24)
	석면건축자재[길이(m)·면적(m^2)·(부피m^3)] 천장재(텍스) [총 2,015.00 ㎡] (필요 시 별지 첨부)	

측정기관	상호(대표) : ㈜문화환경건설연구소 대표 김민교	사업자등록번호 : 128-81-11352
	주 소 : 경기도 고양시 덕양구 원당로 33번길 57	
	측 정 자 : 김민교외	분 석 자 : 김기백외

	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정결과	"별지 첨부"						

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	"별지 첨부"		
	측정 시작 시간 :	측정 종료 시간 :	

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 38조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2023 년 01 월 일

제출인 : 한수초등학교 (서명/인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체제거작업 신고서 사본	수수료없음

(첨부) 측정결과 별지

1. 측정자(분석자 포함)

성 명	작업종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김기백외	환경공학과 졸업	KAP-75	분석자
김민교외	산업위생관리산업기사	11201013346P	측정자

2. 측정결과 (일자: 2023/01/24)

(기준치: 0.01 f/cc)

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시 (시작시간/종료시간)		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#0	공시료						
#1	부지경계선	SARA-5100 / 1ea	10.087	9:55	13:55	0.0008	기준치이하
#2	부지경계선	SARA-5100 / 1ea	10.270	9:56	13:56	0.0004	기준치이하
#3	부지경계선	SARA-5100 / 1ea	10.353	9:59	13:59	0.0008	기준치이하
#4	부지경계선	SARA-5100 / 1ea	10.387	10:01	14:01	0.0006	기준치이하
#5	위생설비입구	KMS-5100 / 1ea	10.596	10:05	12:05	0.0021	기준치이하
#6	음압기(1)	KMS-5100 / 1ea	10.550	10:08	12:08	0.0041	기준치이하
#7	음압기(2)	KMS-5100 / 1ea	10.560	10:10	12:10	0.0043	기준치이하
#8	음압기(3)	KMS-5100 / 1ea	10.444	10:11	12:11	0.0027	기준치이하
#9	음압기(4)	KMS-5100 / 1ea	10.473	10:13	12:13	0.0031	기준치이하
#10	음압기(5)	KMS-5100 / 1ea	10.616	10:15	12:15	0.0031	기준치이하
#11	음압기(6)	KMS-5100 / 1ea	10.454	10:16	12:16	0.0035	기준치이하
#12	음압기(7)	KMS-5100 / 1ea	10.581	10:17	12:17	0.0039	기준치이하
#13	음압기(8)	KMS-5100 / 1ea	10.540	10:18	12:18	0.0039	기준치이하
#14	음압기(9)	KMS-5100 / 1ea	10.534	10:21	12:21	0.0050	기준치이하
#15	음압기(10)	KMS-5100 / 1ea	10.493	10:22	12:22	0.0035	기준치이하
#16	음압기(11)	KMS-5100 / 1ea	10.416	10:23	12:23	0.0043	기준치이하

2. 측정결과 (일자: 2023/01/24) (기준치: 0.01 f/cc)

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시 (시작시간/종료시간)		측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#17	음압기(12)	KMS-5100 / 1ea	10.489	10:24	12:24	0.0043	기준치이하
#18	음압기(13)	KMS-5100 / 1ea	10.526	10:26	12:26	0.0031	기준치이하
#19	폐기물보관	SARA-5100 / 1ea	10.377	10:33	12:33	0.0012	기준치이하
#20	폐기물보관	SARA-5100 / 1ea	10.337	10:34	12:34	0.0008	기준치이하