■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제81호서식]

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체.제거업자)	현장명(공사명.작업명)	한수초등학교 석면해체,제거 공사		
	현장 소재지	경기도 고양시 일산서구 주엽동 118		
	석면해체작업 신고번호	고양 - 20220310	업체명(상호)	㈜타운환경개발
	전화번호	031-904-7700	대표자	최택호

2. 측정기간 : 2023 년 1 월 25 일 ~ 2023 년 1 월 25 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	작업종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김기백외	환경공학과 졸업	KAP-75	분석자
박연식외	대기환경기사	90203050127R	측정자

4. 측정결과 (기준치: 0.01 개/㎤)

측정위치		측정시간(분)	유량(L/min)	총유량(L)	측정농도(개/㎤)	초과여부
#0	공시료					
#1	본관 1층(계단실)	100	10.427	1042.700	0.0042	기준치이하
#2	본관 1층(교구자료실)	100	10.595	1059.500	0.0028	기준치이하
#3	본관 1층(제1멀티미디어)	100	10.607	1060.650	0.0051	기준치이하
#4	본관 1층(보건실)	100	10.339	1033.900	0.0038	기준치이하
#5	본관 1층(복도)	100	10.503	1050.250	0.0033	기준치이하
#6	본관 1층(복도)	100	10.396	1039.600	0.0047	기준치이하
#7	본관 1층(복도)	100	10.575	1057.450	0.0035	기준치이하
#8	본관 1층(시설관리실)	100	10.637	1063.700	0.0055	기준치이하

5. 측정 위치도(측정장소)

첨 부 참 조

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023 년 1 월 25 일

㈜문화환경건설연구소

석면해체.제거업자 ㈜타운환경개발 귀하